



Sopot, dnia 15 lipca 2010r

ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wymianę generatora prądowego oraz integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną i informatyczną IOPAN, w tym ze Zintegrowanym Systemem Przetwarzania Danych Oceanograficznych dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – znak: IO/DT/1741/2010.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje iż do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wymianę generatora prądowego oraz integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną i informatyczną IOPAN, w tym ze Zintegrowanym Systemem Przetwarzania Danych Oceanograficznych dla Instytutu Oceanologii PAN wpłynęły zapytania jednego z Wykonawców o następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy agregat ma być w wersji otwartej czy obudowanej?

Odp. Zamawiający informuje, że agregat ma być w **wersji obudowanej**.

2. Czy agregat ma być zainstalowany na zewnątrz czy w pomieszczeniu?

Odp. Zamawiający informuje, że agregat ma zostać zainstalowany **na zewnątrz budynku**.

3. Czy pod agregat należy wykonać fundament czy posadzić na istniejącym?

Odp. Zamawiający informuje, że agregat można posadzić na istniejącym fundamencie o ile parametry techniczne nowego agregatu zezwalają na wykorzystanie istniejącego fundamentu. W przeciwnym wypadku należy dostosować istniejący fundament.

4. Co należy zrobić ze zdemontowanym agregatem 200kVA?

Odp. Zamawiający informuje, że agregat 200kVA należy przestawić na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie posesji IO PAN.

5. Czy Zamawiający może udostępnić schemat elektryczny rozdzielni?

Odp. Zamawiający informuje, że może udostępnić schemat elektryczny rozdzielni w siedzibie IO PAN.

6. Czy Zamawiający może określić długości kabli do ułożenia o których mowa w rozdziale I punkt 6.5 SIWZ?

Odp. Zamawiający informuje, że długość toru kablowego wynosi około 150 m. Jednocześnie informujemy, że 50 m toru kablowego należy ułożyć pod kostką brukową.

7. W jaki sposób i jakie informacje mają być przekazywane z generatora do systemu przetwarzania danych o którym mowa w rozdziale I punkt 6.6 SIWZ?

Odp. Zamawiający informuje, że w celu prawidłowej pracy systemu ZSPDO generator powinien dostarczać informację o czasie pracy, generowanej mocy, generowanym napięciu, generowanym prądzie, ilości paliwa, temperaturze pracy układów istotnych dla bezawaryjnej pracy agregatu. Informacje te powinny być dostępne jako serwis automatyczny w sieci LAN.





8. Czy Zamawiający może udostępnić arkusz ofertowy z załącznikami w wersji edytowalnej?

Odp. Zamawiający informuje, że prześle arkusz ofertowy z załącznikami w wersji edytowalnej na wskazany adres pocztą elektroniczną.

9. Czy w związku ze złożonością zadania Zamawiający może przesunąć termin składania ofert o 7dni?

Odp. Zamawiający informuje, że nie wydłuży terminu składania ofert.

Z poważaniem

NACZELNY INŻYNIER

Mgr inż. Kazimierz Groza