



UWAGA:

1. Magistrala przewodem UTP kat.5 w topologii liniowej.
2. Maksymalna długość magistrali (przewodu komunikacyjnego) to 1200 mb.
3. Centralka wyposażona jest w baterie zasilające.
4. Montaż centralki: natynkowy.

OX SYSTEM Krzysztof Miłosz Kołodziejczyk
ul. Gdańska 144; 83-330 Pępowo
tel. 511 788 789; e-mail: oxsystem@wp.pl



Obiekt	Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot			
Temat	Instalacja oświetlenia awaryjnego			
Projektował	mgr inż. Jacek Prociński	POM/0159/POOE/07	Podpis	Data 12.2017
Sprawdził	mgr inż. Mirosław Prociński	3879/GD/89	Podpis	Data 12.2017
Tytuł rys.	Schemat monitoringu opraw awaryjnych			Skala -
				Nr rys. E-06